

**उ०प्र० विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह,
मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०- 10 का उत्तर।**

प्रश्न

(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के वि०ख० कसमण्डा के राजस्व ग्राम नवागांव पंचायत भवन के पास कम क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा होने के कारण ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगवायेगें ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड कसमण्डा के राजस्व ग्राम नवागांव पंचायत भवन के पास स्थापित 63 के०वी०ए० के परिवर्तक के स्थान पर 100 के०वी०ए० के परिवर्तक को स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सामान्य है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**ए० के० शर्म
ऊर्जा मंत्री।**