

उ०प्र० विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डा० मान सिंह यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०- 33 का उत्तर।

प्रश्न

33(क)- क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़, तहसील-पट्टी, ग्राम-भावपुर दुबे पट्टी में ट्रांसफार्मर न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

उत्तर

जनपद प्रतापगढ़ तहसील पट्टी ग्राम भावपुर दुबे पट्टी में वर्तमान में 06 अदद 10 के०वी०ए० क्षमता के परिवर्तक स्थापित है जिससे उक्त ग्राम के 54 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जिसका स्वीकृत भार 54 कि०वा० है एवं औसत डिमाण्ड लगभग 20 कि०वा० है जो कि. स्थापित परिवर्तकों की क्षमता से कम है।

(ख) यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर नया ट्रांसफार्मर लगवायेंगे ?

उपरोक्तानुसार।

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

उपरोक्तानुसार।

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रश्न नहीं उठता।

**ए० के० शर्मा
ऊर्जा मंत्री।**