

विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2023 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डॉ० मान सिंह यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०-34 का उत्तर।

प्रश्न

34 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-अलीगढ़, तहसील-इगलास, ग्राम-बढ़ाकलॉ में स्थापित 11000 के०वी० की विद्युत लाइन के तार एवं पोल जर्जर होने के कारण ग्रामीणों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर बन्च केबल की लाइन लगवायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत ग्राम बढ़ाकलॉ विकास खण्ड इगलास में संचालित 11 के०वी० के पोल व तार, जर्जर अवस्था में नहीं हैं। उक्त लाइन पर स्थापित गार्डिंग ढीली थी जिसको सही कराके एवं एक अतिरिक्त पोल लगाकर पोल के बीच की दूरी को कम कर दिया गया है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

ए.के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री।