

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जी नहीं।                                                                                                                                                                              |
| प्रश्न नहीं उठता।                                                                                                                                                                     |
| प्रश्न नहीं उठता।                                                                                                                                                                     |
| ट्रान्सफॉर्मर (परिवर्तकों) के निर्माण हेतु जस्ते के तार का प्रयोग नहीं किया जाता है। 25 व 63 के0वी0ए0 के परिवर्तकों के निर्माण एवं मरम्मत में एलमुनियम के तार का प्रयोग किया जाता है। |

**ए0 के0 शर्मा**  
**ऊर्जा मंत्री।**