

**उ०प्र० विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2025 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डा० मान सिंह यादव,
मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०-40 का उत्तर।**

प्रश्न

40(क)- क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-शेखपुरा, पोस्ट-तेजीबाजार, विकास खण्ड- बक्शा, जनपद-जौनपुर में लगे ट्रांसफार्मर का लोड अत्यधिक बढ़ जाने के कारण ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है?

(ख) क्या वोल्टेज डाउन के कारण वहाँ के निवासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निराकरण हेतु उक्त ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाते हुये अधिक क्षमता का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगवायेंगे?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

ग्राम-शेखपुरा, पो०-तेजीबाजार, वि०खं०-बक्शा, जनपद- जौनपुर में 10 के०वी०ए० के 06 परिवर्तक, 16 के०वी०ए० के 02 परिवर्तक, 25 के०वी०ए० के 02 परिवर्तक एवं 63 के०वी०ए० के 03 परिवर्तक स्थापित है। इनमें से 63 के०वी०ए० के 2 तथा 25 के०वी०ए० के 2 परिवर्तकों की अतिभारिता को दूर करने हेतु परिवर्तकों की लोड बैलेन्सिंग करायी गयी तत्पश्चात उक्त ग्राम की विद्युत आपूर्ति सामान्य है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**ए० के० शर्मा
ऊर्जा मंत्री।**