

विधान परिषद के प्रथम सत्र-2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित डॉ० मान सिंह यादव,
मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०-10 का उत्तर।

प्रश्न

10 (क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के जे०बी० गार्डन कालोनी में पूर्वीदीन खेड़ा पारा में मकान संख्या-545क/पी०जी०-के०एन०-1202 के पास लगे बिजली के पोल से दूर-दूर तक कई कनेक्शन दिये गये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पोल से आए दिन बिजली के तार पास-पास होने से शार्टसर्किट हुआ करता है ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त पोल पर बन्च वाले तार लगवाकर इकट्ठा कनेक्शन अलग-अलग करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ.) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

प्रश्न में वर्णित तथ्यों के आधार पर जांचोपरान्त समस्या के निदान हेतु जनपद-लखनऊ के जे०बी० गार्डन कालोनी में पूर्वीदीन खेड़ा पारा में दिनांक 30.01.2024 को 70 मीटर ए०बी० केबिल लगाने का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

ऐसी कोई शिकायत संज्ञान में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ए.के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री।