

विधान परिषद के प्रथम सत्र-2025 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0
सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-15 का उत्तर।

प्रश्न

15-(क) क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद में मोहल्ला सहजानी नहर कालोनी होते हुए बस्ती के ऊपर से 33000 किलोवाॅट की लाईने निकली हुई है, जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है?

- (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त लाईन शिफ्ट करायेंगे?
- (ग) यदि हाँ, तो कब तक?
- (घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड महमूदाबाद में मोहल्ला सहजानी, नहर कालोनी होते हुए 33 के०वी० लाइनें 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र रामपुर मथुरा तथा 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र पोखरा कलां को पोषित करने हेतु क्रमशः वित्तीय वर्ष 2001-02 एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 में बनाई गई थी। उक्त लाइनों के निर्माण के समय सहजानी में कोई भी भवन इत्यादि निर्मित नहीं थे। बाद में उक्त लाइनों के नीचे भवन का निर्माण करा लिया गया।

33 के०वी० लाईन रामपुर मथुरा के नीचे दो मकान तथा 33 के०वी० लाईन पोखरा कलां के नीचे चार मकान बने हुये हैं। लाईन का निर्माण सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराया गया।

जमा योजना में लाईन शिफ्टिंग का कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ए. के. शर्मा
ऊर्जा मंत्री।