

उ०प्र० विधान परिषद के प्रथम सत्र 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री रविशंकर सिंह पप्पू भैया, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०-21 का उत्तर।

प्रश्न

21(क)- क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-आजमगढ़ को ग्राम सभा सकिया-बकिया, पावर स्टेशन मेहनापुर तहसील-लालगंज में स्थापित ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड होने के कारण उक्त ट्रांसफार्मर आये दिन खराब हो जाता है?

(ख) यदि हाँ, तो क्या ग्रामों को सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के लिये कृत संकल्प द्वारा उक्त समस्या के निदान हेतु उक्त ग्राम सभा में 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर स्थापित करवायेंगे?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जनपद-आजमगढ़ के ग्राम सकिया-बकिया में 25 के०वी०ए० के ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि कर 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर दिनांक 28.01.2024 को ऊर्जीकृत करा दिया गया है। उक्त परिवर्तक से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**ए० के० शर्मा
ऊर्जा मंत्री।**